

ZERTIFIKAT

Der Firma

Krines GmbH
Fenster-Türen-Innenausbau
Industriestr. 6
97522 Sand a. Main

wird für das Produkt

Einbruchhemmendes Türelement

vom Typ

Krines Sicherheitshaustür WK 3

die Konformität mit

DINV ENV 1627:1999-04

Zertifizierungsprogramm ZE1 einbruchhemmende Bauelemente

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Zertifizierungsnummer erteilt

Zertifizierungsnummer: ZE 1-T026

Dieses Zertifikat ist gültig bis **02.11.2019**

Weitere Angaben siehe Anhang

03.11.2014
Datum



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Leiter der Zertifizierungsstelle

Technische Angaben

Widerstandsklasse: WK 3

Elementart: 1- flügeliges Holz-Haustürelement

Beschreibung: aus Holz und Holzwerkstoffen

Abmessungen: Türflügelbreite: von 700 bis 1250 mm

Türflügelhöhe: von 1650 bis 2550 mm*

*ab Türflügelhöhe 2351 mm mit 4. Band kombiniert mit zusätzl. Keilsperrsickeung sowie zusätzl. Nebenverriegelung oben.

min. Türflügeldicke: 80 mm

Überwachungsstelle

PfB GmbH & Co.

Prüfzentrum für Bauelemente KG

Lackermannweg 24

83071 Stephanskirchen

Prüfberichte

Nr. 00/08-1040 vom 24.08.2000, PTE Rosenheim

Nr. 00/08-1040 Kurzbericht vom 24.08.2000, PTE Rosenheim

Gutachtliche Stellungnahmen

Nr. 00/10-A262 zu 00/08-1040 vom 07.11.2000, PTE Rosenheim

Überwachungs- u. Zertifizierungsvertrag

Nr. 14/08-Ü131 vom 18.09.2014